

RZUT DACHU -INST. ODGROMOWA		1 : 100
PROJEKTANT	PODPIS	
mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10		
inż. Adam Sosnowski Bł. 309/73		

- Legenda:**
- proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-6 w studzińce gruntowej w ziemi w odległości 0,5m od budynku
 - proj. drut DFeZn ϕ 8

1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemienia instalacji odgromowej należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 0,6 i w odległości min 1,5 m

Łalica DFeZn ϕ 14
h=0,5m

układaniepręta uziomowiz
5x20mm²
5x20mm²

6 nr KZ

układaniepręta uziomowiz
5x20mm²
5x20mm²

4 nr KZ

układaniepręta uziomowiz
5x20mm²
5x20mm²

5 nr KZ

układaniepręta uziomowiz
5x20mm²
5x20mm²

9 nr KZ

układaniepręta uziomowiz
5x20mm²
5x20mm²

7 nr KZ

Łalica DFeZn ϕ 14
h=0,5m

Łalica DFeZn ϕ 14
h=0,5m

Łalica DFeZn ϕ 14
h=0,5m

Łalica DFeZn ϕ 14
h=0,5m

ZK nr 1

połączyć
z uzieniem fundamentowym
R<10 Ω

ZK nr 2

połączyć
z uzieniem fundamentowym
R<10 Ω

ZK nr 3

połączyć
z uzieniem fundamentowym
R<10 Ω

Rzut dachu
skala 1:100
- instalacja odgromowa