

RZUT DACHU -INST. ODGROMOWA		1 : 100
PROJEKTANT		PODPIS
mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10		
inż. Adam Sosnowski Bł. 309/73		

- Legenda:**
- proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-6 w studzińce gruntowej w ziemi w odległości 0,5m od budynku
 - proj. drut DFeZn ϕ 8

1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemienia instalacji odgromowej należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 0,6 i w odległości min 1,5 m

Łalica DFeZn ϕ 14
h=0,5m

układaniepręty uziomowej z 5x25mm² stal


układaniepręty uziomowej z 5x25mm² stal

6 m ZK

4 m ZK

6 m ZK

6 m ZK



połączyć z uziemieniem fundamentowym R<10Ω

połączyć z uziemieniem fundamentowym R<10Ω

połączyć z uziemieniem fundamentowym R<10Ω

Rzut dachu
skala 1:100
- instalacja odgromowa