
2
3
4
10
9
7
8
+8.13
+4.00
±0.00
102
WC
+20°C 803 W
dn 14×2 A
Q 803
2/1
RA-N-K
dn 15 n 3
803 W
C22-60
0.6 m
RLV-S-K
dn 15
3
WC
+20°C 596 W
2/4
dn 14×2 A
Q 596
RA-N-K
dn 15 n 2
596 W
C21S-60
0.5 m
dn 14×2 A
Q 803
2/1
dn 14×2 A
Q 1399
2/5
dn 14×2 A
Q 1399
2/6
1
103
POM. NR5 GOSPODARCZE
+20°C 3369 W
3/1
dn 14×2 A
Q 1685
RA-N-K
dn 15 n 4.5
1684 W
C33-50
1.1 m
dn 14×2 A
Q 1685
3/2
RA-N-K
dn 15 n 4.5
1684 W
C33-50
1.1 m
6
POM. CENTRUM WOLONTARIATU
+20°C 3488 W
3/4
dn 14×2 A
Q 1744
RA-N-K
dn 15 n 5
1744 W
C22-50
1.4 m
dn 16×2 A
Q 3369
3/3
dn 14×2 A
Q 1744
3/5
RA-N-K
dn 15 n 5
1744 W
C22-50
1.4 m
dn 20×2 A
Q 6857
3/7
3/6
dn 20×2 A
Q 6857
104
POM. NR 4 POKOJ BIUROWY
+20°C 1634 W
4/2
dn 14×2 A
Q 817
RA-N-K
dn 15 n 2.5
817 W
C11-50
1.2 m
dn 14×2 A
Q 817
4/3
RA-N-K
dn 15 n 2.5
817 W
C11-50
1.2 m
7
POM. CENTRUM WOLONTARIATU
+20°C 1504 W
4/6
dn 14×2 A
Q 752
RA-N-K
dn 15 n 2.5
752 W
C11-50
1 m
dn 14×2 A
Q 1634
4/4
dn 14×2 A
Q 752
4/6
RA-N-K
dn 15 n 2.5
752 W
C11-50
1 m
dn 25×2.5 A
Q 9993
3/8
4/7
dn 16×2 A
Q 3138
2
105
KOMUNIKACJA
+20°C 2331 W
10/4
dn 16×2 A
Q 2331
RA-N-K
dn 15 n 5
2331 W
C33-50
1.6 m
106
SALA WYSTAWIENNICZNA NR1
+20°C 3079 W
10/1
dn 14×2 A
Q 1025
RA-N-K
dn 15 n 3
1025 W
C22-50
0.8 m
dn 14×2 A
Q 1028
10/2
RA-N-K
dn 15 n 3
1028 W
C22-50
0.8 m
dn 14×2 A
Q 2054
10/3
9
HOLL WEJŚCIOWY
+20°C 2167 W
10/6
dn 16×2 A
Q 2167
RA-N-K
dn 15 n 5.5
2167 W
C22-50
1.4 m
dn 20×2 A
Q 4385
10/5
dn 20×2 A
Q 6552
10/8
10/7
dn 20×2 A
Q 6552
dn 14×2 A
Q 1025
5/2
RA-N-K
dn 15 n 3
1025 W
C22-50
0.8 m
11
OBSŁUGA BIBLIOTEKI
+20°C 1120 W
dn 14×2 A
Q 1025
5/5
dn 14×2 A
Q 1120
5/6
RA-N-K
dn 15 n 3
1120 W
C22-50
0.9 m
5/7
dn 16×2 A
Q 2145
dn 25×2.5 A
Q 8697
5/8
3
108
SALA WYSTAWIENNICZNA NR 2
+20°C 10755 W
7/1
dn 14×2 A
Q 2151
RA-N-K
dn 15 n 4.5
2151 W
C33-50
1.4 m
14
MAGAZYN
+20°C 1937 W
7/2
dn 14×2 A
Q 1937
RA-N-K
dn 15 n 4.5
1937 W
C33-50
1.2 m
dn 14×2 A
Q 2151
7/1
dn 20×2 A
Q 4088
7/4
7/3
dn 20×2 A
Q 4088
8/1
dn 14×2 A
Q 2151
RA-N-K
dn 15 n 4.5
2151 W
C33-50
1.4 m
8/3
dn 20×2 A
Q 4302
8/4
dn 14×2 A
Q 1310
RA-N-K
dn 15 n 3.5
1310 W
C22-50
1 m
8/6
dn 20×2 A
Q 6922
RLV-S-K
dn 15

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. SKALA 1:100