

OZN	WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m.	ilość
1	RURA PREIZOLOWANA /IZOLACJA PLUS/ DN33,7x2,9/110; L=6,0m	szt	16
2	TRÓJNIK OPADOWY /IZOLACJA PLUS/ DN114,3x3,2/225–33,7x2,9/110 L=1.2/0.9m	szt	2
3	ŁUK PREIZOL. 90 /IZOLACJA PLUS/ DN33,7x2,9/110; L=0,6m	szt	8
4	ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RAD. TS Z WTAPIANYMI KORKAMI Dz110;	kpl	28
5	ZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE SIECIOWANE RAD. TS Z WTAPIANYMI KORKAMI Dz225;	kpl	4
6	ZAKOŃCZENIE IZOLACJI – RĘKAW Dz110;	szt	2
7	PUSZKA POŁĄCZ.UPP +UZIEMIENIE	szt	2
8	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY SPAWANY DN25; /p=2,4MPa, t=150oC/	szt	2
9	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY SPAWANY DN15; /p=2,4MPa, t=150oC/	szt	2
10	RURY STALOWE PRZEWOD. BEZ SZWU DN33,7x2,9	m	2,0
11	RURY STALOWE PRZEWOD. BEZ SZWU DN21,3x2,7	m	2,0
12	IZOLACJA TERMICZNA typ STEINONORM na DN25/50mm/	m	2,0
13	TAŚMA OSTRZEGAWCZA	m	100
14	MATY KOMPENSACYJNE	szt	4

LEGENDA:

ZASILANIE I POWRÓT

RURY PREIZOLOWANE W SYST. MIĘDZYRZECZ / IZOLACJA PLUS/

STREFY KOMPENSACJI:

S1 - 1.0

inwestprojekt 3

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

Obiekt:	data:	NR RYS.
ADAPTACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO zlokalizowanego na działkach o nr ew. 1759/11 i nr ew. 1759/12 PRZY UL. AL.WOJSKA POLSKIEGO Nr 25 W ZAMBROWIE	30.09.2013	3
	DT: 10P/2013	

SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA C.O.	skala 1:200

Projektant:	mgr inz. R. Kupińska upr.w spec.sanit Bł/193/01	
Sprawdzajacy:	mgr inz. C. Szuchnicki upr.w spec.sanit. Nr115/72	

SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA C.O. W SYSTEMIE MIĘDZYRZECZ /IZOLACJA PLUS/ Z INSTAL. ALARMOWĄ IMPULSOWĄ

SKALA 1:200