Zabezpieczenie kabli energetycznych

- kable zlokalizowane w rozkopie do wykonania izolacji ścian





Kolejność prac:

1. Uzgodnić z Rejonem Energetycznym termin wyłączenia kabla spod napięcia.
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu i uziemieniu kabla -odkopać kabel ręcznie.
3. Założyć przepust i uszczelnić końce pakułami i olkitem. Należy stosować przepusty dwudzielne firmy "AROT".
4. Wykonać wykop na żądaną głębokość. W przypadku dużej głębokości wykop umocnić.
5. Zgłosić zabezpieczenie w R.E. do odbioru.
6. Nad przepustem ułożyć folię PE w odpowiednim kolorze.

inwestprojekt 3

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

Obiekt:	data:	NR RYS.
ADAPTACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO zlokalizowanego na działkach o nr ew. 1759/11 i nr ew. 1759/12 PRZY UL. AL.WOJSKA POLSKIEGO Nr25 W ZAMBROWIE	30.09.2013	8
	DT: 10P/2013	

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Projektant:	mgr inz. R. Kupińska upr.w spec.sanit Bł/193/01	
Sprawdzajacy:	mgr inz. C. Szuchnicki upr.w spec.sanit. Nr115/72	