inwestprojekt
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

Obiekt: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO zlokalizowanego na dz. nr 1759/11 i nr 1759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.	30.09.2013 DT:10P/2013	NR RYS. 3

RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO	1:50	PW

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Renata KUPIŃSKA upr.proj. w spec. sanit. BŁ/193/01	mgr inż. Cezary SZUCHNICKI upr.proj. w spec. sanit. Nr115/72
Współpraca mgr inż. Zbigniew RUTKOWSKI	





RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO 1:50

UWAGAI:

1. ARMATURĘ KONTROLNO-POMIAROWĄ NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM.
2. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ NALEŻY ZLOKALIZOWAĆ NA PÓŁNOCNEJ ŚCIANIE BUDYNKU NA WYSOKOŚCI OK. 3,0 M NAD POZIOMEM TERENU.
3. PRZYŁĄCZE C.O. OBJĘTE ODDZIELNĄ DOKUMENTACJĄ.

TZ — czujnik temperatury na wys. 3,0 m nad terenem, na ścianie północnej