

Obiekt: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO
zlokalizowanego na dz. nr 1759/11 i nr 1759/12
przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.

30.09.2013


DT:10P/2013

NR RYS.

6

**SCHEMAT MONTAŻU ODPOWIETRZNIKA NA
PIONACH C.O.**

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Renata KUPIŃSKA upr.proj. w spec. sanit. BŁ/193/01	mgr inż. Cezary SZUCHNICKI upr.proj. w spec. sanit. Nr115/72
Współpraca mgr inż. Monika TWORKOWSKA	

ZASILANIE

1. ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY 1/2"
2. ZAWÓR STOPOWY
3. KRÓCIEC GWINTOWANY DN 15.
4. MUFA DN 15.
5. RURA STALOWA DN 20.
6. RURA PE-HD/AL/PE-HD Dz 16.
7. IZOLACJA TERMICZNA.

**SCHEMAT MONTAŻU
ODPOWIETRZNIKA
NA PIONACH C.O.**