inwestprojekt
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

| | | |
|---|---|---|
| Obiekt: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO zlokalizowanego na dz. nr 1759/11 i nr 1759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie. | 30.09.2013<br>DT:10P/2013 | NR RYS.<br>4 |

| | | |
|---|---|---|
| PRZEKRÓJ A-A | 1:50 | PW |

| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
|---|---|
| mgr inż. Renata KUPIŃSKA<br>upr.proj. w spec. sanit. BŁ/193/01 | mgr inż. Cezary SZUCHNICKI<br>upr.proj. w spec. sanit. Nr115/72 |
| Współpraca<br>mgr inż. Zbigniew RUTKOWSKI | |




PRZEKRÓJ A-A 1:50

UWAGAI:

1. ARMATURĘ KONTROLNO-POMIAROWĄ NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM.
2. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ NALEŻY ZLOKALIZOWAĆ NA PÓŁNOCNEJ ŚCIANIE BUDYNKU NA WYSOKOŚCI OK. 3,0 M NAD POZIOMEM TERENU.
3. PRZYŁĄCZE C.O. OBJĘTE ODDZIELNĄ DOKUMENTACJĄ.

TZ — czujnik temperatury na wys. 3,0 m nad terenem, na ścianie północnej